

112 年 10 月至 12 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表(修正版)

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	豐原派出所 (含豐原交通 分隊)辦公廳 舍新建工程 (第一次修 正)	臺中 市政 府警 察局 豐原 分局	江篤 信建 築師 事務 所	拓邦 營造 股份 有限 公司	臨時用電設備之連接電路上設置 防止感電用漏電斷路器不符合規 定。(臨時用電箱未管制)。(扣 2 點)【M】(5.14.03.02)	2